



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области

г. Курск ул. Можаяевская д.6, 8 (4712)52-09-18, kursk@46.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному району

Курская область, г. Железнодорожный ул. Мира 65 8 (47148)47654

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Областному бюджетному учреждению социального обслуживания
Курской области «Железнодорожный дом социального обслуживания», Курская область,
г. Железнодорожный, пр-д Ветеранов, 10

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Железнодорожному и Железнодорожному району — заместителя главного государственного инспектора г. Железнодорожска и Железнодорожского района Лоцманова Евгения Александровича № 1 от «12» января 2023 г. в период с «17» января 2023 г. по «30» января 2023 г.

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
по г. Железнодорожному и Железнодорожному району майором вн. службы Лоцмановым

органа государственного пожарного надзора)

Евгением Александровичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному и Железнодорожному району капитаном вн. службы Данилиной Людмилой Ивановной, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному и Железнодорожному району старшим лейтенантом вн. службы Исаевым Владимиром Владимировичем

*вх № 25
от 30.01.2023*

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор Шелестова Наталья Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В спальнях помещений на всех этажах здания обеспечить уровень звука звуковых сигналов СОУЭ не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, и не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактический, максимальный 40-56 дБА)	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 4.3 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009	15.01.24	
2.	Обеспечить уровень звука в здании количеством пожарных оповещателей СОУЭ, их расстановкой и мощностью во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 4.3 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009	15.01.24	
3.	Предусмотреть в здании, при применении 3-го типа СОУЭ, специальный текст оповещения, не содержащий слов, способных вызвать панику.	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1, таб. 2 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	15.01.24	

		безопасности» СП 3.13130.2009		
4.	Обеспечить уровень звука в здании звуковых сигналов СОУЭ не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (фактически 54-56 дБА)	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 4.1, п. 4.2 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009	15.01.24	
5.	Исключить установку в здании приборов контрольно-приемных и приборов управления на стене, выполненной из горючих материалов, либо обеспечить их защиту	ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 13.14.6 свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009	15.01.24	
6.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления обеспечить расстояние между ними не менее 50 мм.	ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.8 свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009	15.01.24	
7.	В здании настенные речевые оповещатели расположить на стене таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляло не менее 150 мм.	ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009	15.01.24	
8.	Обеспечить автоматическое обнаружение пожара при срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в здании. Обеспечить работоспособность дымовых пожарных извещателей.	ст. 83, ч. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.01.24	
9.	Обеспечить реализацию формирования управляющих сигналов на технические средства СОУЭ при	ст. 4, ч. 4, ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	15.01.24	

	срабатывании дымовых пожарных извещателей СПС в здании в целом обеспечения оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям при пожаре.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п. 14.1, п. 14.2 свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009	
10.	Обеспечить работоспособность (исправность) системы АУПС и СОУЭ.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	15.01.24
11.	Обеспечить нормативные значения давления у диктующего клапана пожарного крана и соответственно расхода ствола литров в секунду внутреннего противопожарного водопровода.	ст. 86 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), раздел 6, приложение А свода правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» СП 10.13130.	15.01.24

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному району
и Железнодорожному району
майор внутренней службы Лоцманов Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному району
и Железнодорожному району
капитан внутренней службы Данилина Л.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному району
и Железнодорожному району
ст. лейтенант внутренней службы Исаев В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись) (М.П.)



(подпись) (М.П.)



(подпись) (М.П.)