

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» сентября 2023 г., 46240061000207830573
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному и Железнодорожному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» февраля 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2401/005-46/9-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Курская обл., г. Железнодорожный, ул. Мира, 65

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «31» января 2024 г., № 2401/005-46/9-П/ВП, учетный номер проверки 46240061000207830573.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Лощманов Евгений Александрович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному и Железнодорожному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области (Главный государственный инспектор города Железнодорожного и Железнодорожного района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Курская, г Железнодорожный, проезд Ветеранов, здание 10

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ИНН 4633003670, адрес регистрации юридического лица: 307170, ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ВЕТЕРАНОВ ПРОЕЗД, ДОМ 10

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» февраля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «16» февраля 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

*Вх № 81
16.02.2024*

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

17.02.2025

2. Не разработан и не утвержден руководителем регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

17.02.2025

3. Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

17.02.2025

4. Проведено изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов (подвесной потолок на 2-м этаже 1-го корпуса), в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

Срок устранения нарушения:

17.02.2025

5. В спальнях помещений (помещениях, которые функционально предназначены для нахождения в них людей в состоянии сна) общий уровень звука (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми оповещателями пожарными звуковыми) должен быть не менее 70 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя (фактически 41-60 дБА). Место выявления нарушения: Корпус 1 жилые комнаты № 2, 10, 15, 25, 32, 39, корпус 2 жилые комнаты № 13, 28, 31.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 31.08.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

В спальнях помещений (помещениях, которые функционально предназначены для нахождения в них людей в состоянии сна) общий уровень звука (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми оповещателями пожарными звуковыми) должен быть не менее 70 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя.

Срок устранения нарушения:

17.02.2025

6. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась от командного импульса, формируемого системой пожарной сигнализации. Место выявления нарушения: корпус 1 жилые комнаты № 43, 54, корпус 2 жилые комнаты № 14, 55, 68

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 15. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 31.08.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна включаться от командного импульса, формируемого системой пожарной сигнализации или автоматической установкой пожаротушения. При этом допускается: а) использовать в системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре дистанционное и местное включение, если в соответствии с настоящим документом для объектов защиты не требуется оснащение системой пожарной сигнализации или автоматической установкой пожаротушения; б) использовать в системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 - 5 типов полуавтоматическое управление, а также дистанционное и местное включение в отдельных зонах оповещения.

Срок устранения нарушения:

17.02.2025

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному и Железнодорожному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области (Главный государственный инспектор города Железнодорожска и Железнодорожского района по пожарному надзору) Лоцманов Евгений Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0D7D0982EF99A1D3A356CFC7941485A0
Владелец: Лоцманов Евгений Александрович
Действителен с 06.07.2023 по 28.09.2024

подпись

Лоцманов Евгений Александрович - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железнодорожному и Железнодорожному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области (Главный государственный инспектор города Железнодорожска и Железнодорожского района по пожарному надзору), телефон: 8(47148)47654, e-mail: ogrp-zhel@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

